



Kurzbericht



Amberger Congress Centrum

Amberger Congress Centrum

Anschrift

Schießstätteweg 8
92224 Amberg

Kontaktdaten

Tel.: +49 9621 4900-0

E-Mail: acc@amberg.de

Web: www.acc-amberg.de



Prüfergebnis

Das **Amberger Congress Centrum** wurde am 28. Februar 2020 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von Juli 2020 bis Juni 2023 führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebs.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt Parkplätze für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße Ernst-Michel-Platz 350 cm x 500 cm; Stellplatzgröße Verwaltungseingang Rückseite 460 cm x 480 cm). Darüber hinaus gibt es öffentliche Parkplätze und eine Tiefgarage mit Aufzug.
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos.
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug erreichbar.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 113 cm x 160 cm. Die Türbreite beträgt 90 cm.
- Der Kassencounter ist 97 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Saal, den Tagungsräumen sowie Shop und Gastronomiebereich sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden. Es ist eine mobile Bestuhlung möglich.



- Die Exponate in den Ausstellungsbereichen sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.
- In der Gastronomie sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten.
- Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

WC für Menschen mit Behinderung (UG)

- Die Bewegungsfläche rechts vom WC beträgt 124 cm x 54 cm, links 34 cm x 54 cm.
- Es gibt beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der rechte Griff ist hochklappbar.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt mindestens 150 cm x 150 cm, vor dem Waschbecken 160 cm x 130 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Ein abgehender Notruf im Aufzug (Alternative: Treppen) wird akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage am Counter oder den Seminarräumen.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen angeboten.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle Bereiche mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Im Aufzug (Alternative: Treppen) ist eine Beschilderung in Brailleschrift vorhanden, die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt.
- Es werden keine Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Der Kassencounter ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Die Informationen zu den Exponaten/Stationen/Objekten werden überwiegend schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.