



# Bericht für den Gast



Amberger Congress Centrum

## Amberger Congress Centrum

Anschrift  
Schießstätteweg 8  
92224 Amberg

Kontaktdaten  
Tel.: 09621 / 4900-0  
E-Mail: [acc@amberg.de](mailto:acc@amberg.de)  
Web: [www.acc-amberg.de](http://www.acc-amberg.de)



# Prüfergebnis

Das **Amberger Congress Centrum** wurde am 03.09.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Januar 2017 bis Dezember 2019** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Gehbehinderung**

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis







 					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatzgröße: 230 cm x 480 cm
Eingang	✓	✓	✓	✓	
Counter / Kasse im Foyer (EG)	✓	✓	✓	✓	
Saal (EG)	✓	✓	✓	✓	
Shop (EG)	✓	✓	✓	✓	
Gastronomie (EG)	✓	✓	✓	✓	
Aufzug	✓	✓	✓	✓	
Seminarräume (OG)	✓	✓	✓	✓	
Foyer (UG)	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (UG)	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsfläche links vom WC 36 cm x 54 cm, rechts 124 cm x 54 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen betriebseigenen Parkplatz für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße 230 cm x 480 cm). Darüber hinaus gibt es öffentliche Parkplätze und eine Tiefgarage mit Aufzug.
- Der Zugang zum Gebäude ist stufenlos möglich (Türschwelle von 1 cm Höhe).
- Alle erhobenen, für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug erreichbar.
- Der Aufzug hat eine Kabinengröße von 113 cm x 160 cm.
- Der Kassencounter ist 97 cm hoch. Es ist eine gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden.
- Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Im Saal und den Tagungsräumen sowie Shop und Gastronomiebereich sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vorhanden. Es ist eine mobile Bestuhlung möglich und somit ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer.
- Die Exponate in den Ausstellungsbereichen sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.
- In der Gastronomie sind unterfahrbare Tische vorhanden.

## WC für Menschen mit Behinderung (EG)

- Die Bewegungsfläche links vom WC ist 36 cm x 54 cm groß, rechts 124 cm x 54 cm.
- Es gibt beidseitig Haltegriffe, rechtsseitig hochklappbar.
- Die Bewegungsfläche vor dem WC beträgt mindestens 150 cm x 150 cm, vor dem Waschbecken 160 cm x 130 cm.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Ein abgehender Notruf im Aufzug (Alternative: Treppen) wird akustisch, aber nicht optisch bestätigt.
- Es gibt keine induktive Höranlage.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Beschilderungen sind teilweise in gut lesbarer, visuell kontrastreicher Schrift gestaltet, aber nicht taktil oder in Brailleschrift gestaltet.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Im Innenbereich können die Wände nur bedingt als Orientierungsleitlinie genutzt werden.
- Im Aufzug (Alternative: Treppen) ist eine Beschilderung in Brailleschrift vorhanden, die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht durchgehend visuell oder taktil kontrastreich gestaltet.



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Der Kassencounter ist vom Eingang aus direkt sichtbar.
- Es gibt kein durchgehendes farbliches oder bildhaftes Leitsystem.
- Es sind keine Informationen in leichter Sprache vorhanden.